TABLE 20

Temperature, Degrees C.			Volume of Waste Gas, Cubic Meters			Heat Available, Calorics per Second		
Initial	Final	Drop	Initial	Final	Change	Initial	Final	in Boiler
900	400	500	54.91	31.54	23.37	4330	1846	2490
	350	550		29.11	25.80		1622	2714
	300	600		26.82	28.09		1383	2953
	250	650		24.52	30.39		1144	3192
800	400	400	50.31	31.54	18.77	3814	1846	1968
	350	450		29.11	22.20		1622	2192
	300	500		26.82	23.40		1383	2431
	250	550		24.52	25.79		1144	2070
700	400	300	45.59	31.54	14.05	3400	1840	1554
	350	350		29.11	10.48		1622	1778
	300	400		26.82	18.77		1383	2017
	250	450		24.52	21.07		1144	2256
600	400	200	40.87	31.54	9.33	2814	1846	008
	350	250		29.11	11.		1622	1102
	300	300		26.82	14.05		1383	1431
	250	350		24.52	10.35		1144	1670